

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör LP Future AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

201906227

Org.nummer 559171-0297

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag TryggHansa

Objekt Smultronbacken 20 Blidö

Beställare Utsikten Hus & Hem AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-06-12

till 2022-08-10

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 2

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 2

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Schönox Systembenämning SCHÖNOX Folie 2

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV
Sommar vatten Förbränningstolett

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Mindaugas Sidolauskas

Våtrumsansvarig arbetsledare Mindaugas Sidolauskas

Ort och datum Norrtälje 2022-08-16

Signerat via BankID av MINDAUGAS SIDLAUSKAS

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

